АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЭРОПОРТ «ХРАБРОВО»

СПРАВКА

19.05.2025 г. № 10-6/5-1

«Внешний осмотр зала ВВЛ вокруг кафе «SPATEN-HAUS»»

Основание: расширение арендуемой площади кафе «SPATEN-HAUS»

19 мая 2025 года произведён осмотр площади зала вылета ВВЛ сектора «А» АВК вокруг кафе «SPATEN-HAUS» группой в составе:

- технического директора С.Ф. Кувырзина;
- заместителя коммерческого директора Е.А. Алексеевой;
- начальника службы ТиСТО М.М. Карпенко.

При осмотре установлено:

1. За техническим помещением кафе имеется свободная площадка с установленными пассажирскими скамьями. Над площадкой в подпотолочном пространстве смонтированы канальные фанкойлы в количестве 2 шт.
2. В техническом помещении с кухонной мойкой в полу имеется сквозное отверстие в цоколь, через которое проложены трубопроводы подачи воды и отвода хозяйственно-бытовой канализации.
3. Над техническими помещениями кафе находятся канальные фанкойлы в количестве 2 шт. К одному из фанкойлов доступ полностью перекрыт строительными конструкциями кафе, ко второму перекрыт частично.

Рекомендации:

При расширении занимаемой площади перенос технических помещений (кухня, мойка, кладовая) на свободную площадку **не рекомендуется**, в связи с перекрытием доступа для обслуживания радиаторов отопления, 2х канальных фанкойлов и переноса водоподводящих и водоотводящих трубопроводов, сопряженных со сверлением перекрытия зала, увеличению количества элементов поворота канализационных труб. Перекладка отводящих трубопроводов увеличит количество мест местного сопротивления, что может привести к образованию засоров канализационного лежака. Прочистка данного лежака является очень трудоёмким процессом с применением коленчатого подъёмника из-за трассировки лежака под потолком в цоколе над техническими устройствами системы обработки багажа.

Начальник службы М.М. Карпенко

Согласовано

Технический директор С.Ф. Кувырзин